



221603100047
有效期2028年1月16日



杞县疾病预防控制中心 检测报告

样品编号 2022(C) 144

样品名称 生活饮用水（出厂水）

检测类别 抽检

受检单位 杞县第一供水厂



2216031000杞县疾病预防控制中心
有效期2028年1月16日

检测报告

QTR2001-2020

样品编号: 2022 (C) 144
样品受理编号: 2022 (C) 144
报告书编号: 2022144
第 1 页 / 共 2 页

收样日期: 2022 年 08 月 16 日
检测完成日期: 2022 年 09 月 06 日
报告日期: 2022 年 09 月 07 日



样品名称	生活饮用水 (出厂水)	商 标	无
样品批号 (生产日期)	20220816	样品性状 及包装	无色透明液体 无菌袋装.塑料壶装
送样单位	杞县疾病预防控制中心	保 质 期	无
受检单位	杞县第一供水厂	规格数量	500mL×1 袋.2500mL×1 壶
生产单位	杞县五里河镇第一供水厂	检测类别	抽检
执行标准	GB/T5750.(4.5.6.7.8.12)-2006 GB5749-2006		

检测结果:

检测项目	检测值	标准值	检测结论
菌落总数 (CFU/mL)	10	≤100	合格
总大肠菌群(MPN/100mL):	未检出	不得检出	合格
耐热量大肠菌群(MPN/100mL):	未检出	不得检出	合格
大肠埃希氏菌(MPN/100mL):	未检出	不得检出	合格
砷(mg/L):	3.5×10^{-3}	≤0.01	合格
镉(mg/L):	$<4.0 \times 10^{-5}$	≤0.005	合格
铬 (六价) (mg/L):	<0.004	≤0.05	合格
铅(mg/L):	$<4.0 \times 10^{-5}$	≤0.01	合格
汞(mg/L):	1.3×10^{-4}	≤0.001	合格
硒(以 Se 计)(mg/L):	<0.005	≤0.01	合格
氰化物(以 CN ⁻ 计)(mg/L):	<0.002	≤0.05	合格
氟化物(F ⁻)(mg/L):	0.38	≤1.0	合格
硝酸盐氮(以 N 计)(mg/L):	1.9	≤10	合格
三氯甲烷(mg/L):	<0.0006	≤0.06	合格
四氯化碳 (mg/L):	<0.0003	≤0.002	合格
色度 (度):	0	≤15	合格
浑浊度(NTU):	0	≤1	合格
臭和味	无异臭异味	无异臭.异味	合格

编 制 人: 李尚霞

授权签字人

曹向华

校 核 人: 李振南

签发日期

2022 年 9 月 8 日

审 核 人: 李响力





22160310杞县疾病预防控制中心
有效期2028年1月16日

检测报告

QTR2001-2020

样品编号: 2022 (C) 144
样品受理编号: 2022 (C) 144
报告书编号: 2022144
第 2 页 / 共 2 页

收样日期: 2022年08月16日
检测完成日期: 2022年09月06日
报告日期: 2022年09月07日



样品名称	生活饮用水 (出厂水)	商 标	无
样品批号 (生产日期)	20220816	样品性状 及包装	无色透明液体 无菌袋装.塑料壶装
送样单位	杞县疾病预防控制中心	保 质 期	无
受检单位	杞县第一供水厂	规格数量	500mL×1 袋.2500mL×1 壶
生产单位	杞县五里河镇第一供水厂	检测类别	抽检
执行标准	GB/T5750.(4.5.6.7.8.12)-2006 GB5749-2006		

检测结果:

检测项目	检测值	标准值	检测结论
肉眼可见物	未检出	无	合格
PH	6.98	6.5-8.5	合格
铝(mg/L):	<0.008	≤0.2	合格
铁(以 Fe 计)(mg/L):	<0.004	≤0.3	合格
锰 (以 Mn 计)(mg/L):	<0.004	≤0.1	合格
铜(mg/L):	<0.004	≤1.0	合格
锌(mg/L):	0.0041	≤1.0	合格
氯化物(以 Cl 计)(mg/L):	40.8	≤250	合格
硫酸盐(SO ₄ ²⁻)(mg/L):	56.0	≤250	合格
溶解性总固体(mg/L):	558	≤1000	合格
总硬度(以 CaCO ₃ 计)(mg/L):	58.0	≤ 450	合格
耗氧量(以 O ₂ 计)(mg/L):	0.40	≤3	合格
氨氮 (以 N 计)(mg/L):	<0.02	≤0.5	合格
挥发性酚类(以苯酚计)(mg/L):	<0.002	≤0.002	合格
阴离子合成洗涤剂(以 DBS 计)(mg/L):	<0.050	≤0.3	合格

此检测结果仅对本次样品负责

编 制 人: 张莉
校 核 人: 李振菊
审 核 人: 李明功

授权签字人: 董和平
签发日期: 2022年9月8日





221603100047
有效期2028年1月16日



杞县疾病预防控制中心 检测报告

样品编号 2022(C) 145
样品名称 生活饮用水（末梢水）
检测类别 抽检
受检单位 杞县五里河镇岗顶村



221603100047
有效期2028年1月16日

杞县疾病预防控制中心

检测报告

QTR2001-2020



样品编号: 2022 (C) 145
样品受理编号: 2022 (C) 145
报告书编号: 2022145
第 1 页 / 共 2 页

收样日期: 2022年08月16日
检测完成日期: 2022年09月06日
报告日期: 2022年09月07日

样品名称	生活饮用水 (末梢水)	商 标	无
样品批号 (生产日期)	20220816	样品性状 及包装	无色透明液体 无菌袋装.塑料壶装
送样单位	杞县疾病预防控制中心	保 质 期	无
受检单位	杞县五里河镇岗顶村	规格数量	500mL×1 袋.2500mL×1 壶
生产单位	杞县五里河镇第一供水厂	检测类别	抽检
执行标准	GB/T5750.(4.5.6.7.8.12)-2006 GB5749-2006		

检测结果:

检测项目	检测值	标准值	检测结论
菌落总数 (CFU/mL)	28	≤100	合格
总大肠菌群(MPN/100mL):	未检出	不得检出	合格
耐热量大肠菌群(MPN/100mL):	未检出	不得检出	合格
大肠埃希氏菌(MPN/100mL):	未检出	不得检出	合格
砷 (mg/L):	3.7×10^{-3}	≤0.01	合格
镉(mg/L):	$<4.0 \times 10^{-5}$	≤0.005	合格
铬 (六价) (mg/L):	<0.004	≤0.05	合格
铅 (mg/L):	$<4.0 \times 10^{-5}$	≤0.01	合格
汞 (mg/L):	1.0×10^{-5}	≤0.001	合格
硒(以 Se 计)(mg/L):	<0.005	≤0.01	合格
氰化物(以 CN ⁻ 计)(mg/L):	<0.002	≤0.05	合格
氟化物(F ⁻)(mg/L):	0.36	≤1.0	合格
硝酸盐氮(以 N 计)(mg/L):	1.9	≤10	合格
三氯甲烷 (mg/L):	<0.0006	≤0.06	合格
四氯化碳 (mg/L):	<0.0003	≤0.002	合格
色度 (度):	0	≤15	合格
浑浊度(NTU):	0	≤1	合格
臭和味	无异臭异味	无异臭.异味	合格

编 制 人: 李南霞

授权签字人



校 核 人: 李根菊

签发日期

2022年9月8日

审 核 人: 李明力



杞县疾病预防控制中心

221603100047

有效期2028年1月16日

检测报告

QTR2001-2020

样品编号: 2022 (C) 145

收样日期: 2022年08月16日

样品受理编号: 2022 (C) 145

检测完成日期: 2022年09月06日

报告书编号: 2022145

报告日期: 2022年09月07日

第2页 / 共2页



样品名称	生活饮用水 (末梢水)	商 标	无
样品批号 (生产日期)	20220816	样品性状 及包装	无色透明液体 无菌袋装.塑料壶装
送样单位	杞县疾病预防控制中心	保 质 期	无
受检单位	杞县五里河镇岗顶村	规格数量	500mL×1 袋.2500mL×1 壶
生产单位	杞县五里河镇第一供水厂	检测类别	抽检
执行标准	GB/T5750.(4.5.6.7.8.12)-2006 GB5749-2006		

检测结果:

检测项目	检测值	标准值	检测结论
肉眼可见物	未检出	无	合格
PH	7.01	6.5-8.5	合格
铝(mg/L):	<0.008	≤0.2	合格
铁(以 Fe 计)(mg/L):	0.042	≤0.3	合格
锰 (以 Mn 计)(mg/L):	<0.004	≤0.1	合格
铜(mg/L):	0.0083	≤1.0	合格
锌(mg/L):	<0.004	≤1.0	合格
氯化物(以 Cl 计)(mg/L):	40.7	≤250	合格
硫酸盐(SO ₄ ²⁻)(mg/L):	56.2	≤250	合格
溶解性总固体(mg/L):	558	≤1000	合格
总硬度(以 CaCO ₃ 计)(mg/L):	60.1	≤450	合格
耗氧量(以 O ₂ 计)(mg/L):	0.40	≤3	合格
氨氮 (以 N 计)(mg/L):	<0.02	≤0.5	合格
挥发性酚类(以苯酚计)(mg/L):	<0.002	≤0.002	合格
阴离子合成洗涤剂(以 DBS 计)(mg/L):	<0.050	≤0.3	合格

此检测结果仅对本次样品负责

编 制 人: 张莉
 校 核 人: 李振菊
 审 核 人: 李明力

授权签字人

签发日期

2022年9月8日

