



181600100216

有效期2024年5月13日


通许县疾病预防控制中心

检测报告

样品编号 HW20220540
样品名称 生活饮用水
检测类别 抽检
受检单位 玉皇庙集中供水厂（末梢）

2022 年 8 月 24 日





181600100216
有效期2024年5月13日

通许县疾病预防控制中心

检测报告

样品编号: HW20220540 收样日期: 2022年08月02日
 样品受理编号: HW20220540 检测完成日期: 2022年08月24日
 报告书编号: 20220540 报告日期: 2022年08月24日

第1页/共2页

样品名称 生活饮用水(末梢水) 商标 无

样品批号(生产日期) 无 样品性状及包装 无色透明液体、塑料桶、无菌袋

规格数量 2.5L+500ml

送样单位 通许县疾病预防控制中心环境卫生科

受检单位 玉皇庙集中供水厂 保质期 无

生产单位 玉皇庙集中供水厂 检测类别 抽检

受检单位地址 玉皇庙镇栗七岗村

执行标准 GB5749—2006 GB/T5750.12.4.5.6.7.8—2006

检测结果:

检测项目	检测值	标准值	检测结论
色度(铂钴色度单位)	0	≤15	合格
浑浊度(NTU)	0	≤1	合格
臭和味	无臭无味	无异臭无异味	合格
肉眼可见物	无	无	合格
pH值	7.50	6.5—8.5	合格
氟化物(mg/L)	0.93	≤1.0	合格
氯化物(mg/L)	61.7	≤250	合格
硝酸盐(以N计)(mg/L)	1.5	≤10	合格
硫酸盐(mg/L)	57.3	≤250	合格
溶解性总固体(mg/L)	635	≤1000	合格
总硬度(以CaCO ₃ mg/L计)(mg/L)	44.0	≤450	合格
耗氧量(COD _{Mn} 法,以O ₂ 计)(mg/L)	1.05	≤3	合格
铬(六价)(mg/L)	<0.004	≤0.05	合格
氨氮(以N计)(mg/L)	<0.02	≤0.5	合格
挥发酚类(以苯酚计)/(mg/L)	<0.002	≤0.002	合格
阴离子合成洗涤剂(mg/L)	<0.05	≤0.3	合格
铝(mg/L)	<0.008	≤0.2	合格
铁(mg/L)	<0.006	≤0.3	合格
锰(mg/L)	<0.008	≤0.1	合格
铜(mg/L)	<0.008	≤1.0	合格
锌(mg/L)	<0.005	≤1.0	合格


校核人: 张

授权签字人: 张

审核人: 张

签发日期: 2022年08月24日





181600100216
有效期2024年5月13日

通许县疾病预防控制中心

检测报告

样品编号: HW20220540 收样日期: 2022年08月02日
样品受理编号: HW20220540 检测完成日期: 2022年08月24日
报告书编号: 20220540 报告日期: 2022年08月24日

第2页/共2页

样品名称 生活饮用水(末梢水) 商标 无

样品批号(生产日期) 无 样品性状及包装 无色透明液体、塑料桶、无菌袋

规格数量 2.5L+500ml

送样单位 通许县疾病预防控制中心环境卫生科

受检单位 玉皇庙集中供水厂 保质期 无

生产单位 玉皇庙集中供水厂 检测类别 抽检

受检单位地址 玉皇庙镇栗七岗村

执行标准 GB5749—2006 GB/T5750.12.4.5.6.7.8—2006

检测结果:

检测项目	检测值	标准值	检测结论
砷(mg/L)	$<1.0 \times 10^{-3}$	≤ 0.01	合格
镉(mg/L)	$<5.0 \times 10^{-5}$	≤ 0.005	合格
铅(mg/L)	$<2.5 \times 10^{-3}$	≤ 0.01	合格
汞(mg/L)	$<1.0 \times 10^{-4}$	≤ 0.001	合格
硒(mg/L)	<0.0004	≤ 0.01	合格
氰化物(mg/L)	<0.002	≤ 0.05	合格
三氯甲烷(mg/L)	<0.0006	≤ 0.06	合格
四氯化碳(mg/L)	$<3.0 \times 10^{-4}$	≤ 0.002	合格
菌落总数(CFU/ml)	30	≤ 100	合格
总大肠菌群(MPN/100ml)	未检出	不得检出	合格
耐热大肠菌群(MPN/100ml)	未检出	不得检出	合格
大肠埃希氏菌(MPN/100ml)	未检出	不得检出	合格

以下空白


校核人: 李娟

审核人: 李娟

授权签字人: 李娟

签发日期: 2022年08月24日





181600100216

有效期2024年5月13日

通许县疾病预防控制中心

检测报告

样品编号 HW20220539

样品名称 生活饮用水

检测类别 抽检

受检单位 玉皇庙集中供水厂（出厂）

2022 年 8 月 2 日





181600100216
有效期2024年5月13日

通许县疾病预防控制中心

检测报告

样品编号: HW20220539 收样日期: 2022年08月02日
 样品受理编号: HW20220539 检测完成日期: 2022年08月24日
 报告书编号: 20220539 报告日期: 2022年08月24日

第1页/共2页

样品名称 生活饮用水(出厂水) 商标 无

样品批号(生产日期) 无 样品性状及包装 无色透明液体、塑料桶、无菌袋

规格数量 2.5L+500ml

送样单位 通许县疾病预防控制中心环境卫生科

受检单位 玉皇庙集中供水厂 保质期 无

生产单位 玉皇庙集中供水厂 检测类别 抽检

受检单位地址 玉皇庙镇栗七岗村

执行标准 GB5749—2006 GB/T5750.12.4.5.6.7.8—2006

检测结果:

检测项目	检测值	标准值	检测结论
色度(铂钴色度单位)	0	≤15	合格
浑浊度(NTU)	0	≤1	合格
臭和味	无臭无味	无异臭无异味	合格
肉眼可见物	无	无	合格
pH值	7.50	6.5—8.5	合格
氟化物(mg/L)	0.93	≤1.0	合格
氯化物(mg/L)	61.3	≤250	合格
硝酸盐(以N计)(mg/L)	1.6	≤10	合格
硫酸盐(mg/L)	57.1	≤250	合格
溶解性总固体(mg/L)	650	≤1000	合格
总硬度(以CaCO ₃ mg/L计)(mg/L)	38.0	≤450	合格
耗氧量(COD _{Mn} 法,以O ₂ 计)(mg/L)	1.46	≤3	合格
铬(六价)(mg/L)	<0.004	≤0.05	合格
氨氮(以N计)(mg/L)	<0.02	≤0.5	合格
挥发酚类(以苯酚计)/(mg/L)	<0.002	≤0.002	合格
阴离子合成洗涤剂(mg/L)	<0.05	≤0.3	合格
铝(mg/L)	<0.008	≤0.2	合格
铁(mg/L)	<0.006	≤0.3	合格
锰(mg/L)	<0.008	≤0.1	合格
铜(mg/L)	<0.008	≤1.0	合格
锌(mg/L)	<0.005	≤1.0	合格


校核人:

授权签字人:

审核人:

签发日期: 2022年8月24日





181600100216
有效期2024年5月13日

通许县疾病预防控制中心 检测报告

样品编号: HW20220539 收样日期: 2022年08月02日
样品受理编号: HW20220539 检测完成日期: 2022年08月24日
报告书编号: 20220539 报告日期: 2022年08月24日

第2页/共2页

样品名称 生活饮用水(出厂水) 商标 无

样品批号(生产日期) 无 样品性状及包装 无色透明液体、塑料桶、无菌袋

规格数量 2.5L+500ml

送样单位 通许县疾病预防控制中心环境卫生科

受检单位 玉皇庙集中供水厂 保质期 无

生产单位 玉皇庙集中供水厂 检测类别 抽检

受检单位地址 玉皇庙镇栗七岗村

执行标准 GB5749—2006 GB/T5750.12.4.5.6.7.8—2006

检测结果:

检测项目	检测值	标准值	检测结论
砷(mg/L)	$<1.0 \times 10^{-3}$	≤ 0.01	合格
镉(mg/L)	$<5.0 \times 10^{-5}$	≤ 0.005	合格
铅(mg/L)	$<2.5 \times 10^{-3}$	≤ 0.01	合格
汞(mg/L)	$<1.0 \times 10^{-4}$	≤ 0.001	合格
硒(mg/L)	<0.0004	≤ 0.01	合格
氰化物(mg/L)	<0.002	≤ 0.05	合格
三氯甲烷(mg/L)	<0.0006	≤ 0.06	合格
四氯化碳(mg/L)	$<3.0 \times 10^{-4}$	≤ 0.002	合格
菌落总数(CFU/ml)	28	≤ 100	合格
总大肠菌群(MPN/100ml)	未检出	不得检出	合格
耐热大肠菌群(MPN/100ml)	未检出	不得检出	合格
大肠埃希氏菌(MPN/100ml)	未检出	不得检出	合格

以下空白

校核人: 王翔

审核人: 王翔

授权签字人

签发日期 2022年8月24日

